

За використання підземних вод для водозабезпечення ставків виникла необхідність у новому будівництві свердловини для водозабору підземних вод. Для цього треба зробити технічне завдання на виконання проектно-кошторисної документації з експертизою.

Глибина буріння свердловини не менше 60 м

Обсадна колонна 0 159 мм х 6,0 мм

Спосіб водозабору - насос глибинний

Водозбір непереривний, не вимагає постійної присутності персоналу (наявність контролюючого обладнання)

Потужність насосу не менше 2 кВт - 220 Вт, продуктивність не менше 6 м³/год

Облаштування прямоку

Неможливість затоплення

Вентиляція

Вільний доступ до обладнання

Прибор обліку

Наявність компенсаційних ємностей

Підключення до діючої системи водопостачання з монтажем живлення та засувки, що відсікають систему

Електропостачання свердловини - зовнішні електромережі довжиною не менше 150м.

Строк експлуатації свердловини 25 років

Проектне рішення має відповідати технічним нормам та безпеці споруд водопостачання та вимогам екологічних норм.

На підставі вищевикладеного включити до річного плану закупівель:

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – **71210000-2** Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (послуги з розробки проектно – кошторисної документації з позитивним висновком експертизи по об'єкту: «**Нове будівництво свердловини для водозабору підземних вод для використання технічного водопостачання ставків КУ Миколаївський зоопарк**»)

Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Рік: на 2025 рік.

Джерело фінансування: кошти від власної господарської діяльності.

Орієнтовний початок проведення: травень 2025 року.